



التاريخ: ١ تموز ٢٠٢٥

رقم الوارد: 3051

الرقم: م / عام 12325 /

التاريخ: 05 / 01 / 1447 هـ

الموافق: 01 / 07 / 2025 م

معالي

عطوفة

سعادة

تحية طيبة وبعد،،

أرجو معاليكم/عطوفتكم/ سعادتكُم التكرم بالعلم بأن أسلوب العمل الفني المتبع في وضع المواصفات القياسية والقواعد الفنية الأردنية يقتضي تعميم مشروع التصويت على الجهات ذات العلاقة، وذلك لإبداء الرأي والتصويت عليه تمهيداً لعرضه على مجلس الإدارة لاعتماده كمواصفة قياسية أو قاعدة فنية أردنية.

لذا أرجو أن أرفق لكم نسخة عن المشاريع حسب المرفق (أ) والتي أعدتها اللجنة الفنية الدائمة للإنارة رقم (٨١).

يرجى التكرم بالإيعاز لمن يلزم بعرض هذه المشاريع على المختصين لديكم وموافقتنا بردكم عليها خلال شهر من تاريخه، وذلك باستخدام بطاقات التصويت المرفقة، علماً بأن عدم الرد خلال هذه المدة يعتبر موافقة من قبلكم على المشاريع المذكورة.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

المدير العام

م. عبير بركات الزهير

المرفقات : مشاريع التصويت

بطاقات التصويت

المرفق (أ)

نسخة/ مدير مديرية التقييس

نسخة/ رئيس قسم الصناعات الهندسية

نسخة/ رئيس قسم فحص ومتابعة المواصفات

نسخة/ أمين اللجنة الفنية م. محمد سلامة

رأب- ٢٠٢٥/٦/٢٤

بطاقة تصويت


Form # SDwf001-07

مؤسسة المواصفات والمقاييس الأردنية
المرفق (أ) - مشاريع تصويت لجنة الإنارة

#	إسم المشروع
١	مشروع تصويت للمواصفة القياسية الأردنية آييسي ٢٠٢٥/١٨-٢-٦٠٥٩٨ الخاصة بأطقم الإنارة، الجزء ٢-١٨ : المتطلبات الخاصة - أطقم الإنارة لبرك السباحة وما يشابهها.
٢	مشروع تصويت للمواصفة القياسية الأردنية آييسي ٢٠٢٥/٢٢-٢-٦٠٥٩٨ الخاصة بأطقم الإنارة، الجزء ٢-٢٢ : المتطلبات الخاصة - المتطلبات الخاصة — أطقم إنارة الطوارئ.
٣	مشروع تصويت للمواصفة القياسية الأردنية آييسي ٢٠٢٥/٢٤-٢-٦٠٥٩٨ الخاصة بأطقم الإنارة، الجزء ٢-٢٤ : المتطلبات الخاصة - أطقم إنارة ذات الاسطح بدرجات حرارة محددة.
٤	مشروع تصويت للمواصفة القياسية الأردنية آييسي ٢٠٢٥/٤١-٢-٦٠٦٠١ الخاصة بالأجهزة الطبية الكهربائية، الجزء ٢-٤١ : المتطلبات الخاصة للأساسيات السلامة والأداء لأطقم الإنارة الجراحية والمستخدم في التشخيص.
٥	مشروع تصويت للمواصفة القياسية الأردنية آييسي ٢٠٢٥/١-٦١٣٤٧ الخاصة بأجهزة التحكم بالمصابيح الكهربائية — السلامة، الجزء ١ : المتطلبات العامة.
٦	مشروع تصويت للمواصفة القياسية الأردنية آييسي ٢٠٢٥/١-٢-٦١٣٤٧ الخاصة بأجهزة التحكم بالمصابيح الكهربائية — السلامة، الجزء ٢-١ : المتطلبات الخاصة بأجهزة البدء (باستثناء البادئات التوهجية).
٧	مشروع تصويت للمواصفة القياسية الأردنية آييسي ٢٠٢٥/٢-٢-٦١٣٤٧ الخاصة بأجهزة التحكم بالمصابيح الكهربائية — السلامة، الجزء ٢-٢ : المتطلبات الخاصة بالمحولات الإلكترونية الخافضة المزودة بتيار متناوب أو مباشر للمصابيح الفلورية.
٨	مشروع تصويت للمواصفة القياسية الأردنية آييسي ٢٠٢٥/٣-٢-٦١٣٤٧ الخاصة بأجهزة التحكم بالمصابيح الكهربائية — السلامة، الجزء ٢-٣ : المتطلبات الخاصة بالكوابح الإلكترونية المزودة بتيار متناوب أو مباشر للمصابيح الفلورية.
٩	مشروع تصويت للمواصفة القياسية الأردنية آييسي ٢٠٢٥/٧-٢-٦١٣٤٧ الخاصة بأجهزة التحكم بالمصابيح الكهربائية — السلامة، المتطلبات الخاصة بالكوابح الإلكترونية المزودة بتيار مباشر لإنارة الطوارئ.

مؤسسة المواصفات والمقاييس الأردنية
المرفق (أ) – مشاريع تصويت لجنة الإنارة

١٠	مشروع تصويت للمواصفة القياسية الأردنية آييسي ٢٠٢٥/٨-٢-٦١٣٤٧ الخاصة بأجهزة التحكم بالمصابيح الكهربائية — السلامة، الجزء ٢-٨: المتطلبات الخاصة بالكوابح الكهرومغناطيسية للمصابيح الفلورية.
١١	مشروع تصويت للمواصفة القياسية الأردنية آييسي ٢٠٢٥/٩-٢-٦١٣٤٧ الخاصة بأجهزة التحكم بالمصابيح الكهربائية — السلامة، الجزء ٢-٩: المتطلبات الخاصة بالكوابح الكهرومغناطيسية لمصابيح التفريغ (باستثناء المصابيح الفلورية).
١٢	مشروع تصويت للمواصفة القياسية الأردنية آييسي ٢٠٢٥/١٠-٢-٦١٣٤٧ الخاصة بأجهزة التحكم بالمصابيح الكهربائية — السلامة، الجزء ٢-١٠: المتطلبات الخاصة للكوابح الالكترونية ذات التردد العالي لمصابيح أنابيب النيون.
١٣	مشروع تصويت للمواصفة القياسية الأردنية آييسي ٢٠٢٥/١١-٢-٦١٣٤٧ الخاصة بأجهزة التحكم بالمصابيح الكهربائية — السلامة، الجزء ٢-١١: المتطلبات الخاصة للدوائر الالكترونية المتنوعة المستخدمة في وحدات الإنارة.
١٤	مشروع تصويت للمواصفة القياسية الأردنية آييسي ٢٠٢٥/١٢-٢-٦١٣٤٧ الخاصة بأجهزة التحكم بالمصابيح الكهربائية — السلامة، الجزء ٢-١٢: المتطلبات الخاصة بالكوابح الالكترونية المزودة بتيار متناوب أو مباشر لمصابيح التفريغ (باستثناء المصابيح الفلورية).
١٥	مشروع تصويت للمواصفة القياسية الأردنية آييسي ٢٠٢٥/١٣-٢-٦١٣٤٧ الخاصة بأجهزة التحكم بالمصابيح الكهربائية — السلامة، الجزء ٢-١٣: المتطلبات الخاصة بالكوابح الالكترونية المزودة بتيار متناوب أو مباشر لمصابيح الصمامات الثنائية الباعثة للضوء (LED).



DJS IEC 60598-2-18:2025

First draft

Second edition

ع ت آييسي ٢٠٢٥/١٨-٢-٦٠٥٩٨

النسخة الأولى

الإصدار الثاني

مشروع تصويت

(تين مائل)

أطقم الإنارة

الجزء ١٨-٢: المتطلبات الخاصة - أطقم الإنارة لبرك السباحة وما يشابهها

Luminaires

Part 2-18: Particular requirements - Luminaires for swimming pools and similar applications

مؤسسة المواصفات والمقاييس

المملكة الأردنية الهاشمية

المقدمة

مؤسسة المواصفات والمقاييس الأردنية هي الهيئة الوطنية للتقييس في الأردن، حيث يتم إعداد المواصفات القياسية الأردنية من خلال لجان فنية، وتكون هذه اللجان عادةً مشكلة من أعضاء ممثلين للجهات الرئيسية المعنية بموضوع المواصفة القياسية، ويكون لهذه الجهات الحق في إبداء الرأي والملاحظات حول هذه المواصفة القياسية، وذلك أثناء فترة تعميم المشروع. من أجل إزالة العوائق الفنية من أمام التجارة وتسهيل انسياب السلع بين الدول.

تتم هيكلة وصياغة المواصفات القياسية الأردنية وفقاً لدليل العمل الفني لمديرية التقييس ١-٢/٢٠٠٥، الجزء ٢: قواعد هيكلة وصياغة المواصفات القياسية الأردنية*.

بناءً على ذلك، تم اطلاع أعضاء اللجنة الفنية الدائمة للإنارة ٨١ على توجه المؤسسة لتبني النسخة الإنجليزية من المواصفة القياسية الدولية آييسي ٦٠٥٩٨-٢-١٨/٢٠٢٢ الخاصة بأطقم الإنارة، الجزء ٢-١٨: المتطلبات الخاصة - أطقم الإنارة لبرك السباحة وما يشابهها، من خلال المصادقة على المواصفة القياسية الدولية آييسي ٦٠٥٩٨-٢-١٨/٢٠٢٢ كمواصفة قياسية أردنية آييسي ٦٠٥٩٨-٢-١٨/٢٠٢٥ بعد تعميمه ودراسة الردود الواردة من قبل الجهات المعنية كافة، وذلك استناداً إلى تعليمات رقم (١) لسنة (٢٠٢٥) تعليمات معدلة لتعليمات إصدار المواصفات القياسية والقواعد الفنية والوثائق التقييسية الأردنية الصادرة استناداً لأحكام المادة (١٠/ح) من قانون المواصفات والمقاييس رقم (٢٢) لعام ٢٠٠٠ وتعديلاته.

وقد وافق مجلس إدارة مؤسسة المواصفات والمقاييس في جلسته رقم الجلسة/السنة المنعقدة بتاريخ تاريخ انعقاد جلسة مجلس الإدارة على اعتماد المواصفة القياسية الأردنية آييسي ٦٠٥٩٨-٢-١٨/٢٠٢٥ الخاصة بأطقم الإنارة، الجزء ٢-١٨: المتطلبات الخاصة - أطقم الإنارة لبرك السباحة وما يشابهها، المتبنية عن المواصفة القياسية الدولية آييسي ٦٠٥٩٨-٢-١٨/٢٠٢٢ باستخدام إشعار المصادقة لتكون بديلة عن المواصفة القياسية الأردنية الأوروبية ٦٠٥٩٨-٢-١٨/٢٠٠٧ الخاصة بأطقم الإنارة، الجزء ٢: المتطلبات الخاصة، القسم ١٨: أطقم الإنارة لبرك السباحة وما يشابهها، والتي تصبح لاغية عند دخول المواصفة القياسية الأردنية آييسي ٦٠٥٩٨-٢-١٨/٢٠٢٥ حيز التنفيذ. بتاريخ تاريخ دخول المواصفة القياسية الأردنية حيز التنفيذ وذلك استناداً للصلاحيات المخولة له بموجب المادة (١٢) من قانون المواصفات والمقاييس رقم (٢٢) لعام ٢٠٠٠ وتعديلاته.

* قيد التعديل.


تتضمن المواصفة القياسية الدولية آي سي ٦٠٥٩٨ جزأين، وقد تبنت مؤسسة المواصفات والمقاييس الأجزاء الآتية كمواصفات قياسية أردنية تحت نفس العنوان العام "أطقم الإنارة":

- الجزء ١: المتطلبات العامة والاختبارات.
- الجزء ١-٢: المتطلبات الخاصة - أطقم الإنارة الثابتة للأغراض العامة.
- الجزء ٢-٢: المتطلبات الخاصة - أطقم الإنارة الغاطسة والمدمجة مع وحدات مناولة الهواء.
- الجزء ٢-٣: المتطلبات الخاصة - أطقم الإنارة للطرق والشوارع.
- الجزء ٢-٤: المتطلبات الخاصة - أطقم الإنارة المنقولة للأغراض العامة.
- الجزء ٢-٥: المتطلبات الخاصة - الكشافات.
- الجزء ٢-٨: المتطلبات الخاصة - المصابيح اليدوية.
- الجزء ٢-١٠: المتطلبات الخاصة - أطقم الإنارة المحمولة الخاصة بالأطفال.
- الجزء ٢-١١: المتطلبات الخاصة - أطقم الإنارة لحوض الكائنات البحرية.
- الجزء ٢-١٢: المتطلبات الخاصة - أطقم الإنارة الليلية التي يتم تركيبها على المقابس الرئيسية.
- الجزء ٢-١٣: المتطلبات الخاصة - أطقم الإنارة الغاطسة بالأرض.
- الجزء ٢-١٧: المتطلبات الخاصة - أطقم الإنارة لإضاءة المسرح واستوديوهات التلفاز والأفلام (الخارجية والداخلية).
- الجزء ٢-١٨: المتطلبات الخاصة - أطقم الإنارة لبرك السباحة وما يشابهها.
- الجزء ٢-٢٠: المتطلبات الخاصة - سلاسل الإنارة.
- الجزء ٢-٢١: المتطلبات الخاصة - حبل الإنارة.
- الجزء ٢-٢٢: المتطلبات الخاصة - أطقم إنارة الطوارئ.
- الجزء ٢-٢٣: المتطلبات الخاصة - أطقم الإنارة ذات الجهد المنخفض جداً (ELV).
- الجزء ٢-٢٤: المتطلبات الخاصة - أطقم إنارة ذات الاسطح بدرجات حرارة محددة.
- الجزء ٢-٢٥: المتطلبات الخاصة - أطقم الإنارة المستخدمة في المناطق الطبية في المستشفيات والعناية الصحية.

مع الأخذ بعين الاعتبار إمكانية تبني أجزاء أخرى من المواصفة القياسية الدولية آي سي ٦٠٥٩٨ في المستقبل بناءً على احتياجات الأردن.

يمكن الحصول على المواصفات القياسية المذكورة في بند المراجع التقييسية ضمن المواصفة القياسية الدولية آي سي ٦٠٥٩٨-٢-١٨/٢٠٢٢ (إن وجدت) والمواصفات القياسية الأردنية المماثلة لها (إن وجدت) من خلال الاطلاع عليها أو شرائها من مديرية التقييس/نقطة الاستعلام في مؤسسة المواصفات والمقاييس الأردنية.

ويمكن الحصول على إشعار المصادقة والمواصفة الدولية آي سي ٦٠٥٩٨-٢-١٨/٢٠٢٢ من خلال الاطلاع عليها أو شرائها من مديرية التقييس/نقطة الاستعلام في مؤسسة المواصفات والمقاييس الأردنية.



DJS IEC 60598-2-22:2025

First draft

Second edition

ع ت آييسي ٢٠٢٥/٢٢-٢-٦٠٥٩٨

النسخة الأولى

الإصدار الثاني

مشروع تصويت

(تين مماثل)

أطقم الإنارة

الجزء ٢-٢٢: المتطلبات الخاصة – أطقم إنارة الطوارئ

Luminaires

Part 2-22: Particular requirements – Luminaires for emergency lighting

هذه الوثيقة مشروع تصويت تم توزيعه إبداء الرأي والملاحظات
التي قد تليها في الملاحظات
والتبديل، ولا يجوز الرجوع إليه كمواصفة قياسية أردنية

مؤسسة المواصفات والمقاييس

المملكة الأردنية الهاشمية

المقدمة

مؤسسة المواصفات والمقاييس الأردنية هي الهيئة الوطنية للتقييس في الأردن، حيث يتم إعداد المواصفات القياسية الأردنية من خلال لجان فنية، وتكون هذه اللجان عادةً مشكلةً من أعضاء ممثلين للجهات الرئيسية المعنية بموضوع المواصفة القياسية، ويكون لهذه الجهات الحق في إبداء الرأي والملاحظات حول هذه المواصفة القياسية، وذلك أثناء فترة تعميم المشروع. من أجل إزالة العوائق الفنية من أمام التجارة وتسهيل انسياب السلع بين الدول.

تتم هيكلة وصياغة المواصفات القياسية الأردنية وفقاً لدليل العمل الفني لمديرية التقييس ١-٢/٢٠٠٥، الجزء ٢: قواعد هيكلة وصياغة المواصفات القياسية الأردنية*.

بناءً على ذلك، تم اطلاع أعضاء اللجنة الفنية الدائمة للإنارة ٨١ على توجه المؤسسة لتبني النسخة الإنجليزية من المواصفة القياسية الدولية آييسي ٦٠٥٩٨-٢-٢٢/٢٠٢١ الخاصة بأطقم الإنارة، الجزء ٢-٢٢: المتطلبات الخاصة - أطقم إنارة الطوارئ، من خلال المصادقة على المواصفة القياسية الدولية آييسي ٦٠٥٩٨-٢-٢٢/٢٠٢١ كمواصفة قياسية أردنية آييسي ٦٠٥٩٨-٢-٢٢/٢٠٢٥ بعد تعميمه ودراسة الردود الواردة من قبل الجهات المعنية كافة، وذلك استناداً إلى تعليمات رقم (١) لسنة (٢٠٢٥) تعليمات معدلة لتعليمات إصدار المواصفات القياسية والقواعد الفنية والوثائق التقييسية الأردنية الصادرة استناداً لأحكام المادة (١٠/ح) من قانون المواصفات والمقاييس رقم (٢٢) لعام ٢٠٠٠ وتعديلاته.

وقد وافق مجلس إدارة مؤسسة المواصفات والمقاييس في جلسته رقم الجلسة/السنة المنعقدة بتاريخ تاريخ انعقاد جلسة مجلس الإدارة على اعتماد المواصفة القياسية الأردنية آييسي ٦٠٥٩٨-٢-٢٢/٢٠٢٥ الخاصة بأطقم الإنارة، الجزء ٢-٢٢: المتطلبات الخاصة - أطقم إنارة الطوارئ، المتبناة عن المواصفة القياسية الدولية آييسي ٦٠٥٩٨-٢-٢٢/٢٠٢١ باستخدام إشعار المصادقة لتكون بديلة عن المواصفة القياسية الأردنية الأوروبية ٦٠٥٩٨-٢-٢٢/٢٠٠٩ الخاصة بأطقم الإنارة، الجزء ٢-٢٢: المتطلبات الخاصة - أطقم إنارة الطوارئ، والتي تصبح لاغية عند دخول المواصفة القياسية الأردنية آييسي ٦٠٥٩٨-٢-٢٢/٢٠٢٥ حيز التنفيذ، بتاريخ تاريخ دخول المواصفة القياسية الأردنية حيز التنفيذ وذلك استناداً للصلاحيات المخولة له بموجب المادة (١٢) من قانون المواصفات والمقاييس رقم (٢٢) لعام ٢٠٠٠ وتعديلاته.


تتضمن المواصفة القياسية الدولية آييسي ٦٠٥٩٨ جزأين، وقد تبنت مؤسسة المواصفات والمقاييس الأجزاء الآتية كمواصفات قياسية أردنية تحت نفس العنوان العام "أطقم الإنارة":

* قيد التعديل.

- الجزء ١: المتطلبات العامة والاختبارات.
 - الجزء ٢-١: المتطلبات الخاصة - أطقم الإنارة الثابتة للأغراض العامة.
 - الجزء ٢-٢: المتطلبات الخاصة - أطقم الإنارة الغاطسة والمدمجة مع وحدات مناولة الهواء.
 - الجزء ٢-٣: المتطلبات الخاصة - أطقم الإنارة للطرق والشوارع.
 - الجزء ٢-٤: المتطلبات الخاصة - أطقم الإنارة المنقولة للأغراض العامة.
 - الجزء ٢-٥: المتطلبات الخاصة - الكشافات.
 - الجزء ٢-٨: المتطلبات الخاصة - المصابيح اليدوية.
 - الجزء ٢-١٠: المتطلبات الخاصة - أطقم الإنارة المحمولة الخاصة بالأطفال.
 - الجزء ٢-١١: المتطلبات الخاصة - أطقم الإنارة لحوض الكائنات البحرية.
 - الجزء ٢-١٢: المتطلبات الخاصة - أطقم الإنارة الليلية التي يتم تركيبها على المقابس الرئيسية.
 - الجزء ٢-١٣: المتطلبات الخاصة - أطقم الإنارة الغاطسة بالأرض.
 - الجزء ٢-١٧: المتطلبات الخاصة - أطقم الإنارة لإضاءة المسرح واستوديوهات التلفاز والأفلام (الخارجية والداخلية).
 - الجزء ٢-١٨: المتطلبات الخاصة - أطقم الإنارة لبرك السباحة وما يشابهها.
 - الجزء ٢-٢٠: المتطلبات الخاصة - سلاسل الإنارة.
 - الجزء ٢-٢١: المتطلبات الخاصة - حبل الإنارة.
 - الجزء ٢-٢٢: المتطلبات الخاصة - أطقم إنارة الطوارئ.
 - الجزء ٢-٢٣: المتطلبات الخاصة - أطقم الإنارة ذات الجهد المنخفض جداً (ELV).
 - الجزء ٢-٢٤: المتطلبات الخاصة - أطقم إنارة ذات الاسطح بدرجات حرارة محددة.
 - الجزء ٢-٢٥: المتطلبات الخاصة - أطقم الإنارة المستخدمة في المناطق الطبية في المستشفيات والعناية الصحية.
- مع الأخذ بعين الاعتبار إمكانية تبني أجزاء أخرى من المواصفة القياسية الدولية آي سي ٦٠٥٩٨ في المستقبل بناءً على احتياجات الأردن.

يمكن الحصول على المواصفات القياسية المذكورة في بند المراجع التقييسية ضمن المواصفة القياسية الدولية آي سي ٦٠٥٩٨-٢-٢٢/٢٠٢١ (إن وجدت) والمواصفات القياسية الأردنية المماثلة لها (إن وجدت) من خلال الاطلاع عليها أو شرائها من مديرية التقييس/نقطة الاستعلام في مؤسسة المواصفات والمقاييس الأردنية.

ويمكن الحصول على إشعار المصادقة والمواصفة القياسية الدولية آي سي ٦٠٥٩٨-٢-٢٢/٢٠٢١ من خلال الاطلاع عليها أو شرائها من مديرية التقييس/نقطة الاستعلام في مؤسسة المواصفات والمقاييس الأردنية.



DJS IEC 60598-2-24:2025

First draft

Second edition

ع ت آييسي ٢٠٢٥/٢٤-٢-٦٠٥٩٨

النسخة الأولى

الإصدار الثاني

مشروع تصويت

(تبين مماثل)

أطقم الإنارة

الجزء ٢-٢٤: المتطلبات الخاصة - أطقم إنارة ذات الاسطح بدرجات حرارة محددة

Luminaires

Part 2-24: Particular requirements - Luminaires with limited surface temperatures g

مؤسسة المواصفات والمقاييس

المملكة الأردنية الهاشمية

المقدمة

مؤسسة المواصفات والمقاييس الأردنية هي الهيئة الوطنية للتقييس في الأردن، حيث يتم إعداد المواصفات القياسية الأردنية من خلال لجان فنية، وتكون هذه اللجان عادةً مشكلةً من أعضاء ممثلين للجهات الرئيسية المعنية بموضوع المواصفة القياسية، ويكون لهذه الجهات الحق في إبداء الرأي والملاحظات حول هذه المواصفة القياسية، وذلك أثناء فترة تعميم المشروع، من أجل إزالة العوائق الفنية من أمام التجارة وتسهيل انسياب السلع بين الدول.

تم هيكلة وصياغة المواصفات القياسية الأردنية وفقاً لدليل العمل الفني لمديرية التقييس ١-٢/٢٠٠٥، الجزء ٢: قواعد هيكلة وصياغة المواصفات القياسية الأردنية*.

بناءً على ذلك، تم اطلاع أعضاء اللجنة الفنية الدائمة للإنارة ٨١ على توجه المؤسسة لتبني النسخة الإنجليزية من المواصفة القياسية الدولية آييسي ٦٠٥٩٨-٢-٢٤/٢٠١٣ الخاصة بأطقم الإنارة، الجزء ٢-٢٤: المتطلبات الخاصة - أطقم إنارة ذات الاسطح بدرجات حرارة محددة، من خلال المصادقة على المواصفة القياسية الدولية آييسي ٦٠٥٩٨-٢-٢٤/٢٠١٣ كمواصفة قياسية أردنية آييسي ٦٠٥٩٨-٢-٢٤/٢٠٢٥ بعد تعميمه ودراسة الردود الواردة من قبل الجهات المعنية كافة، وذلك استناداً إلى تعليمات رقم (١) لسنة (٢٠٢٥) تعليمات معدلة لتعليمات إصدار المواصفات القياسية والقواعد الفنية والوثائق التقييسية الأردنية الصادرة استناداً لأحكام المادة (١٠/ح) من قانون المواصفات والمقاييس رقم (٢٢) لعام ٢٠٠٠ وتعديلاته.

وقد وافق مجلس إدارة مؤسسة المواصفات والمقاييس في جلسته رقم الجلسة/السنة المنعقدة بتاريخ تاريخ انعقاد جلسة مجلس الإدارة على اعتماد المواصفة القياسية الأردنية آييسي ٦٠٥٩٨-٢-٢٤/٢٠٢٥ الخاصة بأطقم الإنارة، الجزء ٢-٢٤: المتطلبات الخاصة - أطقم إنارة ذات الاسطح بدرجات حرارة محددة، المتبنية عن المواصفة القياسية الدولية آييسي ٦٠٥٩٨-٢-٢٤/٢٠١٣ باستخدام إشعار المصادقة لتكون بديلة عن المواصفة القياسية الأردنية الأوروبية ٦٠٥٩٨-٢-٢٤/٢٠٠٧ الخاصة بأطقم الإنارة، الجزء ٢-٢٤: المتطلبات الخاصة أطقم إنارة بأسطح ذات درجات حرارة محددة، والتي تصبح لاجية عند دخول المواصفة القياسية الأردنية آييسي ٦٠٥٩٨-٢-٢٤/٢٠٢٥ حيز التنفيذ، بتاريخ تاريخ دخول المواصفة القياسية الأردنية حيز التنفيذ وذلك استناداً للصلاحيات المخولة له بموجب المادة (١٢) من قانون المواصفات والمقاييس رقم (٢٢) لعام ٢٠٠٠ وتعديلاته.

* قيد التعديل.


تتضمن المواصفة القياسية الدولية آييسي ٦٠٥٩٨ جزأين، وقد تبنت مؤسسة المواصفات والمقاييس الأجزاء الآتية كمواصفات قياسية أردنية تحت نفس العنوان العام "أطقم الإنارة":

- الجزء ١: المتطلبات العامة والاختبارات.
- الجزء ١-٢: المتطلبات الخاصة - أطقم الإنارة الثابتة للأغراض العامة.
- الجزء ٢-٢: المتطلبات الخاصة - أطقم الإنارة الغاطسة والمدمجة مع وحدات مناولة الهواء.
- الجزء ٢-٣: المتطلبات الخاصة - أطقم الإنارة للطرق والشوارع.
- الجزء ٢-٤: المتطلبات الخاصة - أطقم الإنارة المنقولة للأغراض العامة.
- الجزء ٢-٥: المتطلبات الخاصة - الكشافات.
- الجزء ٢-٨: المتطلبات الخاصة - المصابيح اليدوية.
- الجزء ٢-١٠: المتطلبات الخاصة - أطقم الإنارة المحمولة الخاصة بالأطفال.
- الجزء ٢-١١: المتطلبات الخاصة - أطقم الإنارة لحوض الكائنات البحرية.
- الجزء ٢-١٢: المتطلبات الخاصة - أطقم الإنارة الليلية التي يتم تركيبها على المقابس الرئيسية.
- الجزء ٢-١٣: المتطلبات الخاصة - أطقم الإنارة الغاطسة بالأرض.
- الجزء ٢-١٧: المتطلبات الخاصة - أطقم الإنارة لإضاءة المسرح واستوديوهات التلفاز والأفلام (الخارجية والداخلية).
- الجزء ٢-١٨: المتطلبات الخاصة - أطقم الإنارة لبرك السباحة وما يشابهها.
- الجزء ٢-٢٠: المتطلبات الخاصة - سلاسل الإنارة.
- الجزء ٢-٢١: المتطلبات الخاصة - حبل الإنارة.
- الجزء ٢-٢٢: المتطلبات الخاصة - أطقم إنارة الطوارئ.
- الجزء ٢-٢٣: المتطلبات الخاصة - أطقم الإنارة ذات الجهد المنخفض جداً (ELV).
- الجزء ٢-٢٤: المتطلبات الخاصة - أطقم إنارة ذات الاسطح بدرجات حرارة محددة.
- الجزء ٢-٢٥: المتطلبات الخاصة - أطقم الإنارة المستخدمة في المناطق الطبية في المستشفيات والعناية الصحية.

مع الأخذ بعين الاعتبار إمكانية تبني أجزاء أخرى من المواصفة القياسية الدولية آييسي ٦٠٥٩٨ في المستقبل بناءً على احتياجات الأردن.

يمكن الحصول على المواصفات القياسية المذكورة في بند المراجع التقييسية ضمن المواصفة القياسية الدولية آييسي ٦٠٥٩٨-٢-٢٤/٢٠١٣ (إن وجدت) والمواصفات القياسية الأردنية المماثلة لها (إن وجدت) من خلال الاطلاع عليها أو شرائها من مديرية التقييس/نقطة الاستعلام في مؤسسة المواصفات والمقاييس الأردنية.

ويمكن الحصول على إشعار المصادقة والمواصفة القياسية الدولية آييسي ٦٠٥٩٨-٢-٢٤/٢٠١٣ من خلال الاطلاع عليها أو شرائها من مديرية التقييس/نقطة الاستعلام في مؤسسة المواصفات والمقاييس الأردنية.



DJS IEC 60601-2-41:2025

First draft

Second edition

ع ت آيسي ٢٠٢٥/٤١-٢-٦٠٦٠١

النسخة الأولى

الإصدار الثاني

مشروع تصويت

(تبين مماثل)

الأجهزة الطبية الكهربائية

الجزء ٢: ٤١ المتطلبات الخاصة للأساسيات السلامة والأداء لأطقم الإنارة الجراحية

والمستخدمة في التشخيص

Medical electrical equipment

Part 2-41: Particular requirements for the basic safety and essential performance of surgical luminaires and luminaires for diagnosis

مؤسسة المواصفات والمقاييس

المملكة الأردنية الهاشمية

المقدمة

مؤسسة المواصفات والمقاييس الأردنية هي الهيئة الوطنية للقياس في الأردن، حيث يتم إعداد المواصفات القياسية الأردنية من خلال لجان فنية، وتكون هذه اللجان عادةً مشكلةً من أعضاء ممثلين للجهات الرئيسية المعنية بموضوع المواصفة القياسية، ويكون لهذه الجهات الحق في إبداء الرأي والملاحظات حول هذه المواصفة القياسية، وذلك أثناء فترة تعميم المشروع سعياً لجعل المواصفات القياسية الأردنية موائمة للمواصفات القياسية الدولية والإقليمية والوطنية قدر الإمكان وذلك من أجل إزالة العوائق الفنية من أمام التجارة وتسهيل انسياب السلع بين الدول.

تم هيكلة وصياغة المواصفات القياسية الأردنية وفقاً لدليل العمل الفني لمديرية التقييس ١-٢/٢٠٠٥، الجزء ٢: قواعد هيكلة وصياغة المواصفات القياسية الأردنية*.

بناءً على ذلك، تم اطلاع أعضاء اللجنة الفنية الدائمة للإنارة ٨١ على توجه المؤسسة لتبني النسخة الإنجليزية من المواصفة القياسية الدولية آييسي ٦٠٦٠١-٢-٤١/٢٠٢١ الخاصة بالأجهزة الطبية الكهربائية الجزء ٢: ٤١-٤، المتطلبات الخاصة للأساسيات السلامة والأداء لأطقم الإنارة الجراحية والمستخدمة في التشخيص، من خلال المصادقة على المواصفة القياسية الدولية آييسي ٦٠٦٠١-٢-٤١/٢٠٢١ كمواصفة قياسية أردنية آييسي ٦٠٦٠١-٢-٤١/٢٠٢٥ بعد تعميمه ودراسة الردود الواردة من قبل الجهات المعنية كافة، وذلك استناداً إلى تعليمات رقم (١) لسنة (٢٠٢٥) تعليمات معدلة لتعليمات إصدار المواصفات القياسية والقواعد الفنية والوثائق التقييسية الأردنية الصادرة استناداً لأحكام المادة (١٠/ح) من قانون المواصفات والمقاييس رقم (٢٢) لعام ٢٠٠٠ وتعديلاته.

وقد وافق مجلس إدارة مؤسسة المواصفات والمقاييس في جلسته رقم الجلسة/السنة المنعقدة بتاريخ تاريخ انعقاد جلسة مجلس الإدارة على اعتماد المواصفة القياسية الأردنية آييسي ٦٠٦٠١-٢-٤١/٢٠٢٥ الخاصة بالأجهزة الطبية الكهربائية الجزء ٢: ٤١-٤، المتطلبات الخاصة للأساسيات السلامة والأداء لأطقم الإنارة الجراحية والمستخدمة في التشخيص، المتبنية عن المواصفة القياسية الدولية آييسي ٦٠٦٠١-٢-٤١/٢٠٢١ باستخدام إشعار المصادقة لتكون بديلة عن المواصفة القياسية الأردنية الأوروبية ٦٠٦٠١-٢-٤١/٢٠١٢ الخاصة بالأجهزة الطبية الكهربائية الجزء ٢: ٤١-٤، المتطلبات الخاصة للأساسيات السلامة والأداء لأطقم الإنارة الجراحية والمستخدمة في التشخيص، والتي تصبح لائحة عند دخول المواصفة القياسية الأردنية آييسي ٦٠٦٠١-٢-٤١/٢٠٢٥ حيز التنفيذ، بتاريخ تاريخ دخول المواصفة القياسية الأردنية حيز التنفيذ وذلك استناداً للصلاحيات المخولة له بموجب المادة (١٢) من قانون المواصفات والمقاييس رقم (٢٢) لعام ٢٠٠٠ وتعديلاته.

تتضمن المواصفة القياسية الدولية آي سي ٦٠٦٠١ ثلاثة أجزاء، وقد تبنت مؤسسة المواصفات والمقاييس الأجزاء الآتية كمواصفات قياسية أردنية تحت نفس العنوان العام "الأجهزة الطبية الكهربائية":

- الجزء ١: المتطلبات العامة لأساسيات السلامة والأداء.

- الجزء ١-١: المتطلبات العامة للسلامة - مواصفة مصاحبة: متطلبات السلامة للأنظمة الطبية الكهربائية.

- الجزء ١-٢: المتطلبات العامة لأساسيات السلامة والأداء - مواصفة مصاحبة: التوافق الكهرومغناطيسي - المتطلبات والاختبارات.

- الجزء ١-٣: المتطلبات العامة لأساسيات السلامة والأداء - مواصفة مصاحبة: الوقاية من الإشعاع في أجهزة الأشعة السينية التشخيصية.

- الجزء ١-٤: المتطلبات العامة للسلامة - مواصفة مصاحبة: أنظمة طبية كهربائية قابلة للبرمجة.

- الجزء ١-٦: المتطلبات العامة لأساسيات السلامة والأداء - مواصفة مصاحبة: قابلية الاستخدام.

- الجزء ١-٨: المتطلبات العامة لأساسيات السلامة والأداء - مواصفة مصاحبة: متطلبات عامة واختبارات ومؤشرات لأنظمة الإنذار في الأجهزة والأنظمة الطبية الكهربائية.

- الجزء ١-٩: المتطلبات العامة لأساسيات السلامة والأداء - مواصفة مصاحبة: متطلبات لتصميم صديق للبيئة.

- الجزء ١-١٠: المتطلبات العامة لأساسيات السلامة والأداء - مواصفة مصاحبة: متطلبات لتطوير المتحكمات الفسيولوجية ذات الحلقة المغلقة.

- الجزء ١-١١: المتطلبات العامة لأساسيات السلامة والأداء - مواصفة مصاحبة: متطلبات للأجهزة والأنظمة الطبية الكهربائية المستخدمة في الرعاية الصحية المنزلية.

- الجزء ٢-١: المتطلبات الخاصة لأساسيات السلامة والأداء لمسرعات الإلكترون في نطاق ١ ميغا إلكترون فولت ولغاية ٥٠ ميغا إلكترون فولت.

- الجزء ٢-٢: المتطلبات الخاصة لأساسيات السلامة والأداء لأجهزة وملحقات جراحية عالية التردد.

- الجزء ٢-٣: المتطلبات الخاصة لسلامة الأجهزة العلاجية ذات الموجات القصيرة.

- الجزء ٢-٤: المتطلبات الخاصة لأساسيات السلامة والأداء لأجهزة إنعاش القلب.

- الجزء ٢-٥: المتطلبات الخاصة لأساسيات السلامة والأداء لأجهزة العلاج الطبيعي بالموجات فوق الصوتية.

- الجزء ٢-٦: المتطلبات الخاصة لسلامة الأجهزة العلاجية ذات الموجات متناهية القصر.

- الجزء ٢-٧: المتطلبات الخاصة لسلامة المولدات الكهربائية ذات الفولتية العالية لمولدات الأشعة السينية التشخيصية.

- الجزء ٢-٨: المتطلبات الخاصة لأساسيات السلامة والأداء لأجهزة العلاج بالأشعة السينية التي تعمل في نطاق ١٠ كيلو فولت إلى ١ ميغا فولت.

- الجزء ٢-١٠: المتطلبات الخاصة لسلامة محفزات الأعصاب والعضلات.

- الجزء ٢-١١: المتطلبات الخاصة لسلامة أجهزة العلاج بحزمة أشعة جاما.

- الجزء ٢-١٣: المتطلبات الخاصة لأساسيات السلامة والأداء لأنظمة التخدير.
- الجزء ٢-١٦: المتطلبات الخاصة لأساسيات السلامة والأداء لغسيل الكلى وأجهزة تنقية الدم.
- الجزء ٢-١٧: المتطلبات الخاصة لسلامة الأجهزة المستخدمة في العلاج الإشعاعي الموضعي التي يتم التحكم بها تلقائياً.
- الجزء ٢-١٨: المتطلبات الخاصة لأساسيات السلامة والأداء لأجهزة المنظار.
- الجزء ٢-١٩: المتطلبات الخاصة لأساسيات السلامة والأداء لحاضنات الأطفال الرضع.
- الجزء ٢-٢٠: المتطلبات الخاصة لأساسيات السلامة والأداء لحاضنات الأطفال الرضع المتنقلة.
- الجزء ٢-٢١: المتطلبات الخاصة لأساسيات السلامة والأداء للمدفئات الإشعاعية للأطفال الرضع.
- الجزء ٢-٢٢: المتطلبات الخاصة لأساسيات السلامة والأداء لأجهزة الليزر العلاجية والتشخيصية والتجميلية والجراحية.
- الجزء ٢-٢٣: المتطلبات الخاصة لأساسيات السلامة والأداء لأجهزة مراقبة الضغط الجزئي خارجياً عبر الجلد.
- الجزء ٢-٢٤: المتطلبات الخاصة لسلامة مضخات الحقن الوريدي ووحدات التحكم.
- الجزء ٢-٢٥: المتطلبات الخاصة لسلامة جهاز تخطيط القلب.
- الجزء ٢-٢٦: المتطلبات الخاصة لسلامة جهاز تخطيط الدماغ.
- الجزء ٢-٢٧: المتطلبات الخاصة لأساسيات السلامة والأداء لأجهزة مراقبة تخطيط القلب.
- الجزء ٢-٢٨: المتطلبات الخاصة لأساسيات السلامة والأداء لوحدة أنبوب الأشعة السينية للتشخيص الطبي.
- الجزء ٢-٢٩: المتطلبات الخاصة لأساسيات السلامة والأداء لوحدة محاكاة العلاج الإشعاعي.
- الجزء ٢-٣١: المتطلبات الخاصة لأساسيات السلامة والأداء لأجهزة ضبط نبضات القلب خارجياً ذات مصدر قدرة داخلي.
- الجزء ٢-٣٢: المتطلبات الخاصة لسلامة الأجهزة الموصولة بأجهزة الأشعة السينية.
- الجزء ٢-٣٣: المتطلبات الخاصة لأساسيات السلامة والأداء لأجهزة الرنين المغناطيسي للتشخيص الطبي.
- الجزء ٢-٣٤: المتطلبات الخاصة لأساسيات السلامة والأداء لأجهزة مراقبة ضغط الدم الإخترافي.
- الجزء ٢-٣٦: المتطلبات الخاصة لسلامة أجهزة تفتيت الحصى بالتأثير الخارجي.
- الجزء ٢-٣٧: المتطلبات الخاصة لأساسيات السلامة والأداء لأجهزة المراقبة والتشخيص الطبي بالموجات فوق صوتية.
- الجزء ٢-٣٩: المتطلبات الخاصة لأساسيات السلامة والأداء لأجهزة غسيل الكلى من خلال البطن (البريتوني).
- الجزء ٢-٤٠: المتطلبات الخاصة لسلامة أجهزة تخطيط العضلات والاستجابة للإثارة.
- الجزء ٢-٤١: المتطلبات الخاصة لأساسيات السلامة والأداء لأطقم الإنارة الجراحية والمستخدم في التشخيص.

- الجزء ٢-٤٣: المتطلبات الخاصة لأساسيات السلامة والأداء لأجهزة الأشعة السينية المستخدمة في الإجراءات التدخلية.

- الجزء ٢-٤٤: المتطلبات الخاصة لأساسيات السلامة والأداء لأجهزة الأشعة السينية المستخدمة في التصوير الطبقي المحوري.

- الجزء ٢-٤٥: المتطلبات الخاصة لأساسيات السلامة والأداء لأجهزة تصوير وتحسين الثدي بالأشعة السينية.

- الجزء ٢-٤٦: المتطلبات الخاصة لأساسيات السلامة والأداء لطاولات العمليات.

- الجزء ٢-٤٧: المتطلبات الخاصة للسلامة تتضمن الأداء الأساسي لأنظمة تخطيط القلب الإسعافية المتنقلة.

- الجزء ٢-٤٩: المتطلبات الخاصة لأساسيات السلامة والأداء لأجهزة مراقبة المريض متعددة الوظائف.

- الجزء ٢-٥٠: المتطلبات الخاصة لأساسيات السلامة والأداء لأجهزة العلاج الضوئي للأطفال الرضع.

- الجزء ٢-٥٢: المتطلبات الخاصة لأساسيات السلامة والأداء للأجهزة الطبية.

- الجزء ٢-٥٤: المتطلبات الخاصة لأساسيات السلامة والأداء لأجهزة الأشعة السينية للتصوير والتنظير.


- الجزء ٢-٥٧: المتطلبات الخاصة لأساسيات السلامة والأداء لأجهزة ذات مصدر ضوء غير الليزر للاستخدام العلاجي والتشخيصي والمراقبة والتجميلي/الجمالي.

مع الأخذ بعين الاعتبار إمكانية تبني أجزاء أخرى من المواصفة القياسية الدولية آي سي ٦٠٦٠١ في المستقبل بناءً على احتياجات الأردن.

يمكن الحصول على المواصفات القياسية المذكورة في بند المراجع التقييسية ضمن المواصفة القياسية الدولية آي سي ٦٠٦٠١-٢-٤١/٢٠٢١ (إن وجدت) والمواصفات القياسية الأردنية المماثلة لها (إن وجدت) من خلال الاطلاع عليها أو شرائها من مديرية التقييس/نقطة الاستعلام في مؤسسة المواصفات والمقاييس الأردنية.

ويمكن الحصول على إشعار المصادقة والمواصفة القياسية الدولية آي سي ٦٠٦٠١-٢-٤١/٢٠٢١ من خلال الاطلاع عليها أو شرائها من مديرية التقييس/نقطة الاستعلام في مؤسسة المواصفات والمقاييس الأردنية.

بموجب الإجماع إلى المواصفة قياسية أردنية



DJS IEC 61347-1:2025

First draft

Third edition

ع ت آييسي ٢٠٢٥/١-٦١٣٤٧

النسخة الأولى

الإصدار الثالث

مشروع تصويت

(تبين مماثل)

أجهزة التحكم بالمصابيح الكهربائية - السلامة

الجزء ١: المتطلبات العامة

Controlgear for electric light sources - Safety

Part 1: General requirements

هذه الوثيقة مشروع تصويت تم توزيعه إبداء الرأي والملاحظات للمناقشة
للتغيير والتبديل، ولا يجوز الرجوع إليه كمواصفة قياسية أردنية

مؤسسة المواصفات والمقاييس

المملكة الأردنية الهاشمية

المقدمة

مؤسسة المواصفات والمقاييس الأردنية هي الهيئة الوطنية للقياس في الأردن، حيث يتم إعداد المواصفات القياسية الأردنية من خلال لجان فنية، وتكون هذه اللجان عادةً مشكلةً من أعضاء ممثلين للجهات الرئيسية المعنية بموضوع المواصفة القياسية، ويكون لهذه الجهات الحق في إبداء الرأي والملاحظات حول هذه المواصفة القياسية، وذلك أثناء فترة تعميم المشروع، لجعل المواصفات القياسية الأردنية موائمة للمواصفات القياسية الدولية والإقليمية والوطنية قدر الإمكان وذلك من أجل إزالة العوائق الفنية من أمام التجارة وتسهيل انسياب السلع بين الدول.

تم هيكلة وصياغة المواصفات القياسية الأردنية وفقاً لدليل العمل الفني لمديرية التقييس ١-٢/٢٠٠٥، الجزء ٢: قواعد هيكلة وصياغة المواصفات القياسية الأردنية*.

بناءً على ذلك، تم اطلاع أعضاء اللجنة الفنية الدائمة للإنارة ٨١ على توجه المؤسسة لتبني النسخة الإنجليزية من المواصفة القياسية الدولية آييسي ٦١٣٤٧-١/٢٠٢٤ الخاصة بأجهزة التحكم بالمصابيح الكهربائية - السلامة، الجزء ١: المتطلبات العامة، من خلال المصادقة على المواصفة القياسية الدولية آييسي ٦١٣٤٧-١/٢٠٢٤ كمواصفة قياسية أردنية آييسي ٦١٣٤٧-١/٢٠٢٥ بعد تعميمه ودراسته الردود الواردة من قبل الجهات المعنية كافة، وذلك استناداً إلى تعليمات رقم (١) لسنة (٢٠٢٥) تعليمات معدلة لتعليمات إصدار المواصفات القياسية والقواعد الفنية والوثائق التقييسية الأردنية الصادرة استناداً لأحكام المادة (١٠/ح) من قانون المواصفات والمقاييس رقم (٢٢) لعام ٢٠٠٠ وتعديلاته.

وقد وافق مجلس إدارة مؤسسة المواصفات والمقاييس في جلسته رقم الجلسة/السنة المنعقدة بتاريخ تاريخ انعقاد جلسة مجلس الإدارة على اعتماد المواصفة القياسية الأردنية آييسي ٦١٣٤٧-١/٢٠٢٥ الخاصة بأجهزة التحكم بالمصابيح الكهربائية - السلامة، الجزء ١: المتطلبات العامة، المتبنية عن المواصفة القياسية الدولية آييسي ٦١٣٤٧-١/٢٠٢٤ باستخدام إشعار المصادقة لتكون بديلة عن المواصفة القياسية الأردنية الأوروبية ٦١٣٤٧-١/٢٠١٢ الخاصة بأجهزة التحكم بالمصابيح، الجزء ١: المتطلبات العامة ومتطلبات السلامة، والتي تصبح لاغية عند دخول المواصفة القياسية الأردنية آييسي ٦١٣٤٧-١/٢٠٢٥ حيز التنفيذ، بتاريخ تاريخ دخول المواصفة القياسية الأردنية حيز التنفيذ وذلك استناداً للصلاحيات المخولة له بموجب المادة (١٢) من قانون المواصفات والمقاييس رقم (٢٢) لعام ٢٠٠٠ وتعديلاته.

تتضمن المواصفة القياسية الدولية آييسي ٦١٣٤٧ جزأين، وقد تبنت مؤسسة المواصفات والمقاييس الأجزاء الآتية كمواصفات قياسية أردنية تحت نفس العنوان العام "أجهزة التحكم بالمصابيح الكهربائية":

* قيد التعديل.

- الجزء ١: المتطلبات العامة.

- الجزء ٢-١: المتطلبات الخاصة بأجهزة البدء (باستثناء البادئات التوهجية).

- الجزء ٢-٢: المتطلبات الخاصة بالمحولات الإلكترونية الخافضة المزودة بتيار متناوب أو مباشر للمصابيح الفلورية.

- الجزء ٢-٣: المتطلبات الخاصة بالكوابح الإلكترونية المزودة بتيار متناوب أو مباشر للمصابيح الفلورية.

- الجزء ٢-٧: المتطلبات الخاصة بالكوابح الإلكترونية المزودة بتيار مباشر لإنارة الطوارئ.

- الجزء ٢-٨: المتطلبات الخاصة بالكوابح الكهرومغناطيسية للمصابيح الفلورية.

- الجزء ٢-٩: المتطلبات الخاصة بالكوابح الكهرومغناطيسية لمصابيح التفريغ (باستثناء المصابيح الفلورية).

- الجزء ٢-١٠: المتطلبات الخاصة بالكوابح الإلكترونية ذات التردد العالي لمصابيح أنابيب النيون.

- الجزء ٢-١١: المتطلبات الخاصة للدوائر الإلكترونية المتنوعة المستخدمة في وحدات الإنارة.

- الجزء ٢-١٢: المتطلبات الخاصة بالكوابح الإلكترونية المزودة بتيار متناوب أو مباشر لمصابيح التفريغ (باستثناء

المصابيح الفلورية).


- الجزء ٢-١٣: المتطلبات الخاصة بالكوابح الإلكترونية المزودة بتيار متناوب أو مباشر لمصابيح الصمامات الثنائية

الباعثة للضوء (LED).

مع الأخذ بعين الاعتبار إمكانية تبني أجزاء أخرى من المواصفة القياسية الدولية آييسي ٦١٣٤٧ في المستقبل بناءً على احتياجات الأردن.

يمكن الحصول على المواصفات القياسية المذكورة في بند المراجع التقييسية ضمن المواصفة القياسية الدولية آييسي ٦١٣٤٧/١-٢٠٢٤ (إن وجدت) والمواصفات القياسية الأردنية المماثلة لها (إن وجدت) من خلال الاطلاع عليها أو شرائها من مديرية التقييس/نقطة الاستعلام في مؤسسة المواصفات والمقاييس الأردنية.

ويمكن الحصول على إشعار المصادقة والمواصفة القياسية الدولية آييسي ٦١٣٤٧/١-٢٠٢٤ من خلال الاطلاع عليها أو شرائها من مديرية التقييس/نقطة الاستعلام في مؤسسة المواصفات والمقاييس الأردنية.



DJS IEC 61347-2-1:2025

First draft

Second edition

ع ت آيسي ٦١٣٤٧-٢-١-٢٠٢٥

النسخة الأولى

الإصدار الثاني

مشروع تصويت

(تبين مماثل)

أجهزة التحكم بالمصابيح الكهربائية – السلامة

الجزء ٢-١: المتطلبات الخاصة بأجهزة البدء (باستثناء البادئات التوهجية)

Controlgear for electric light sources - Safety

Part 2-1: Particular requirements - Starting devices (other than glow starters)

هذه الوثيقة مشروع تصويت تم توزيعه إبداء الرأي والملاحظات
لا يجوز التعديل والتغيير ولا يجوز الرجوع إليه كمواصفة قياسية أردنية

مؤسسة المواصفات والمقاييس

المملكة الأردنية الهاشمية

المقدمة

مؤسسة المواصفات والمقاييس الأردنية هي الهيئة الوطنية للتقييس في الأردن، حيث يتم إعداد المواصفات القياسية الأردنية من خلال لجان فنية، وتكون هذه اللجان عادةً مشكلةً من أعضاء ممثلين للجهات الرئيسية المعنية بموضوع المواصفة القياسية، ويكون لهذه الجهات الحق في إبداء الرأي والملاحظات حول هذه المواصفة القياسية، وذلك أثناء فترة تعميم المشروع، من أجل إزالة العوائق الفنية من أمام التجارة وتسهيل انسياب السلع بين الدول.

تم هيكلة وصياغة المواصفات القياسية الأردنية وفقاً لدليل العمل الفني لمديرية التقييس ١-٢/٢٠٠٥، الجزء ٢: قواعد هيكلة وصياغة المواصفات القياسية الأردنية*.

بناءً على ذلك، تم اطلاع أعضاء اللجنة الفنية الدائمة للإنارة ٨١ على توجه المؤسسة لتبني النسخة الإنجليزية من المواصفة القياسية الدولية آييسي ٦١٣٤٧-٢-٢٠٢٤ الخاصة بأجهزة التحكم بالمصابيح الكهربائية - السلامة، الجزء ٢-٢: المتطلبات الخاصة بالمحولات الإلكترونية الخافضة المزودة بتيار متناوب أو مباشر للمصابيح الفتيالية، من خلال المصادقة على المواصفة القياسية الدولية آييسي ٦١٣٤٧-٢-٢٠٢٤ كمواصفة قياسية أردنية آييسي ٦١٣٤٧-٢-٢٠٢٥ بعد تعميمه ودراسة الردود الواردة من قبل الجهات المعنية كافة، وذلك استناداً إلى تعليمات رقم (١) لسنة (٢٠٢٥) تعليمات معدلة لتعليمات إصدار المواصفات القياسية والقواعد الفنية والوثائق التقييسية الأردنية الصادرة استناداً لأحكام المادة (١٠/ح) من قانون المواصفات والمقاييس رقم (٢٢) لعام ٢٠٠٠ وتعديلاته.

وقد وافق مجلس إدارة مؤسسة المواصفات والمقاييس في جلسته رقم الجلسة/السنة المنعقدة بتاريخ انعقاد جلسة مجلس الإدارة على اعتماد المواصفة القياسية الأردنية آييسي ٦١٣٤٧-٢-٢٠٢٥ الخاصة بأجهزة التحكم بالمصابيح الكهربائية - السلامة، الجزء ٢-٢: المتطلبات الخاصة بالمحولات الإلكترونية الخافضة المزودة بتيار متناوب أو مباشر للمصابيح الفتيالية، المتبناة عن المواصفة القياسية الدولية آييسي ٦١٣٤٧-٢-٢٠٢٤ باستخدام إشعار المصادقة لتكون بديلة عن المواصفة القياسية الأردنية الأوروبية ٦١٣٤٧-٢-٢٠٠٩ الخاصة بأجهزة التحكم بالمصابيح، الجزء ٢-٢: المتطلبات الخاصة بالمحولات الإلكترونية الخافضة المزودة بتيار متناوب أو مباشر للمصابيح الفتيالية، والتي تصبح لاغية عند دخول المواصفة القياسية الأردنية آييسي ٦١٣٤٧-٢-٢٠٢٥ حيز التنفيذ، بتاريخ تاريخ دخول المواصفة القياسية الأردنية حيز التنفيذ وذلك استناداً للصلاحيات المخولة له بموجب المادة (١٢) من قانون المواصفات والمقاييس رقم (٢٢) لعام ٢٠٠٠ وتعديلاته.

* قيد التعديل.

المقدمة

مؤسسة المواصفات والمقاييس الأردنية هي الهيئة الوطنية للتقييس في الأردن، حيث يتم إعداد المواصفات القياسية الأردنية من خلال لجان فنية، وتكون هذه اللجان عادةً مشكلةً من أعضاء ممثلين للجهات الرئيسية المعنية بموضوع المواصفة القياسية، ويكون لهذه الجهات الحق في إبداء الرأي والملاحظات حول هذه المواصفة القياسية، وذلك أثناء فترة تعميم المشروع، لجعل المواصفات القياسية الأردنية موائمة للمواصفات القياسية الدولية والإقليمية والوطنية قدر الإمكان وذلك من أجل إزالة العوائق الفنية من أمام التجارة وتسهيل انسياب السلع بين الدول.

تم هيكلة وصياغة المواصفات القياسية الأردنية وفقاً لدليل العمل الفني لمديرية التقييس ١-٢/٢٠٠٥، الجزء ٢: قواعد هيكلة وصياغة المواصفات القياسية الأردنية*.

بناءً على ذلك، تم اطلاع أعضاء اللجنة الفنية الدائمة للإنارة ٨١ على توجه المؤسسة لتبني النسخة الإنجليزية من المواصفة القياسية الدولية آييسي ٦١٣٤٧-٢-١/٢٠٢٤ الخاصة بأجهزة التحكم بالمصابيح الكهربائية - السلامة، الجزء ١-٢: المتطلبات الخاصة بأجهزة البدء (باستثناء البادئات التوهجية)، من خلال المصادقة على المواصفة القياسية الدولية آييسي ٦١٣٤٧-٢-١/٢٠٢٤ كمواصفة قياسية أردنية آييسي ٦١٣٤٧-٢-١/٢٠٢٥ بعد تعميمه ودراسة الردود الواردة من قبل الجهات المعنية كافة، وذلك استناداً إلى تعليمات رقم (١) لسنة (٢٠٢٥) تعليمات معدلة لتعليمات إصدار المواصفات القياسية والقواعد الفنية والوثائق التقييسية الأردنية الصادرة استناداً لأحكام المادة (١٠/ح) من قانون المواصفات والمقاييس رقم (٢٢) لعام ٢٠٠٠ وتعديلاته.

وقد وافق مجلس إدارة مؤسسة المواصفات والمقاييس في جلسته رقم الجلسة/السنة المنعقدة بتاريخ تاريخ انعقاد جلسة مجلس الإدارة على اعتماد المواصفة القياسية الأردنية آييسي ٦١٣٤٧-٢-١/٢٠٢٥ الخاصة بأجهزة التحكم بالمصابيح الكهربائية - السلامة، الجزء ١-٢: المتطلبات الخاصة بأجهزة البدء (باستثناء البادئات التوهجية)، المتبنية عن المواصفة القياسية الدولية آييسي ٦١٣٤٧-٢-١/٢٠٢٤ باستخدام إشعار المصادقة لتكون بديلة عن المواصفة القياسية الأردنية الأوروبية ٦١٣٤٧-٢-١/٢٠٠٨ الخاصة بأجهزة التحكم بالمصابيح، الجزء ١-٢: المتطلبات الخاصة بأجهزة البدء (باستثناء البادئات التوهجية)، والتي تصبح لاغية عند دخول المواصفة القياسية الأردنية آييسي ٦١٣٤٧-٢-١/٢٠٢٥ حيز التنفيذ، بتاريخ تاريخ دخول المواصفة القياسية الأردنية حيز التنفيذ وذلك استناداً للصلاحيات المخولة له بموجب المادة (١٢) من قانون المواصفات والمقاييس رقم (٢٢) لعام ٢٠٠٠ وتعديلاته.

* قيد التعديل.

تتضمن المواصفة القياسية الدولية آييسي ٦١٣٤٧ جزأين، وقد تبنت مؤسسة المواصفات والمقاييس الأجزاء الآتية كمواصفات قياسية أردنية تحت نفس العنوان العام "أجهزة التحكم بالمصابيح الكهربائية":

- الجزء ١: المتطلبات العامة.

- الجزء ٢-١: المتطلبات الخاصة بأجهزة البدء (باستثناء البادئات التوهجية).

- الجزء ٢-٢: المتطلبات الخاصة بالمحولات الإلكترونية الخافضة المزودة بتيار متناوب أو مباشر للمصابيح الفلورية.

- الجزء ٢-٣: المتطلبات الخاصة بالكوابح الإلكترونية المزودة بتيار متناوب أو مباشر للمصابيح الفلورية.

- الجزء ٢-٧: المتطلبات الخاصة بالكوابح الإلكترونية المزودة بتيار مباشر لإنارة الطوارئ.

- الجزء ٢-٨: المتطلبات الخاصة بالكوابح الكهرومغناطيسية للمصابيح الفلورية.

- الجزء ٢-٩: المتطلبات الخاصة بالكوابح الكهرومغناطيسية لمصابيح التفريغ (باستثناء المصابيح الفلورية).

- الجزء ٢-١٠: المتطلبات الخاصة بالكوابح الإلكترونية ذات التردد العالي لمصابيح أنابيب النيون.

- الجزء ٢-١١: المتطلبات الخاصة للدوائر الإلكترونية المتنوعة المستخدمة في وحدات الإنارة.


- الجزء ٢-١٢: المتطلبات الخاصة بالكوابح الإلكترونية المزودة بتيار متناوب أو مباشر لمصابيح التفريغ (باستثناء المصابيح الفلورية).

- الجزء ٢-١٣: المتطلبات الخاصة بالكوابح الإلكترونية المزودة بتيار متناوب أو مباشر لمصابيح الصمامات الثنائية الباعثة للضوء (LED).

مع الأخذ بعين الاعتبار إمكانية تبني أجزاء أخرى من المواصفة القياسية الدولية آييسي ٦١٣٤٧ في المستقبل بناءً على احتياجات الأردن.

يمكن الحصول على المواصفات القياسية المذكورة في بند المراجع التقييسية ضمن المواصفة القياسية الدولية ٦١٣٤٧-٢-٢٠٢٤/١ (إن وجدت) والمواصفات القياسية الأردنية المماثلة لها (إن وجدت) من خلال الاطلاع عليها أو شرائها من مديرية التقييس/نقطة الاستعلام في مؤسسة المواصفات والمقاييس الأردنية.

ويمكن الحصول على إشعار المصادقة والمواصفة القياسية الدولية آييسي ٦١٣٤٧-٢-٢٠٢٤/١ من خلال الاطلاع عليها أو شرائها من مديرية التقييس/نقطة الاستعلام في مؤسسة المواصفات والمقاييس الأردنية.



DJS IEC 61347-2-2:2025

First draft

Second edition

ع ت آييسي ٢٠٢٥/٢-٢-٦١٣٤٧

النسخة الأولى

الإصدار الثاني

مشروع تصويت

(تبين مماثل)

أجهزة التحكم بالمصابيح الكهربائية – السلامة

الجزء ٢-٢: المتطلبات الخاصة بالمحولات الإلكترونية الخافضة المزودة بتيار متناوب أو

مباشر للمصابيح الفتيلية

Controlgear for electric light sources - Safety

Part 2-2: Particular requirements - Electronic step-down convertors for filament lamps

مؤسسة المواصفات والمقاييس

المملكة الأردنية الهاشمية